



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

Ijuí, 13 de Agosto de 2019

Memorando Interno nº 427/2019 SMODUTRAN

De: **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Obras e Trânsito**

Para: Contabilidade – SMF

A/C PRISCILA LEVISKI.

Priscila Maurer
Priscila

Município de Ijuí - Poder Executivo
Priscila Maurer Leviski
Secretaria de Compras - Patrimônio

13/09/2019

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Obras e Trânsito, Sr. **Jair Antonio da Rosa** vem por meio deste SOLICITAR Compra de **Materiais elétricos conforme descrição abaixo** para o período de 01(UM) ano para o setor de Iluminação da SMODUTRAN.

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Obras e Trânsito

UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas

AÇÃO: 2.102 Manutenção da Iluminação Pública (SMODUTRAN)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

CÓDIGO REDUZIDO: 3630

Fonte de Recursos: () Livre Vinculado(x): 1202 Banco: 3863

Contamos com sua liberação e imediata providência.


QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
8.000	pç	LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W TUBOPAR- SUPORTE E-27, TENSÃO 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÉDIA/MEDIANA DE NO MÍNIMO 28.000 HORAS.
8.000	pç	LAMPADA VAPOR SÓDIOALTA PRESSÃO 150W TUBOLAR – SUPORTE E 40, TENSÃO 220 VOLTS FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 5600 LUMENS , VIDA UTIL MEDIA DE 32.000 HORAS
6.000	pç	REATOR COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO ACOPLADA: PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 70WATS, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 VOLTS, FREQUÊNCIA DE 60 HERTZ, IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92), USO EXTERNO, COM SELO PADRÃO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.
6.000	pç	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 150WATS: TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 VOLTS, FREQUÊNCIA DE 60 HERTZ, IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92), USO EXTERNO, COM SELO PADRÃO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.
5.000	m	FIO DE COBRE 1,5 mm, RIGIDO ALTA CONDUTIBILIDADE, ISOLAÇÃO PARA 750 VOLTS ANTICHAMA
4.000	pç	BRAÇO RETO 1.5M PARA LUMINARIA
5.000	m	Cabo PP 2X1,5M²

Proe: 1097119

P.P: 122119

3.000	pç	REFLETOR DE ILIMINAÇÃO PÚBLICA, TIPO ABERTA DE ALUMINIO, COM GRADE DE DE PROTEÇÃO, SUPORTE E-27 DE POCELANA, PESCOÇO COM DIAMETRO INTERNO DE 25 A 35MM, COM PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NO BRAÇO, COM COMPRIMENTO DE 30CM E LARGURA DE 20CM.
4.000	m	CABO MULTIPLEX DUPLEX , 10MM ²
2.000	PÇ	FITA ISOLANTE 20 M NA COR PRETA
2.000	und	ARRUELA QUADRADA 30/30 FURO 14
2.000	und	PARAFUSO 200
2.000	und	PARAFUSO 250
1.500	und	SUPORTE E40
1.500	und	SUPORTE E27
2.000	pç	BASE PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELETRICO EM REDES AÉREAS, AO TEMPO, POTÊNCIA 1000W, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220 VOLTS, DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO EM AÇO QUE PERMITA O USO DE PARAFUSO ATÉ 16MM DE DIÂMETRO, COM CORPO DE BAQUELITE, COM REGULAGEM RÁPIDA EM 360° DA POSIÇÃO DO RELÉ.
5.000	pç	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 70WATS: TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 VOLTS, FREQUÊNCIA DE 60 HERTZ, IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92), USO EXTERNO, COM SELO PADRÃO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.
1.500	pç	Contactora Tripolar mínimo de 32 amperes por fase , bobina 220 volts frequência 60 hertz sem contatos auxiliares
1.000	pç	DISJUNTOR INIPOLAR 50AMPERES, TERMOMAGNÉTICO, COM PRESILHA PARA MADEIRA

Contamos com sua liberação e imediata providência.


Jair Antônio da Rosa

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano,
Obras e Trânsito

RECIBO EM ____ / ____ / ____

POR: _____