



MUNICÍPIO DE IJUÍ-PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E TRÂNSITO

REQUISIÇÃO INTERNA nº 180/2016- SMODUTRAN

ÓRGÃO: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

UNIDADE: 11.02 - Coordenadoria de Obras Urbanas

AÇÃO: 2.102 - Manutenção da Iluminação Pública

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.26.00.00 - Material elétrico e eletrônico (Recurso 1202)

CÓDIGO REDUZIDO: 4329

QUANT.	UN ID.	DESCRIÇÃO
20	pç	FITA ISOLANTE 20m, NA COR PRETA
400	pç	LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W TUBULAR- SUPORTE E-27, TENSÃO 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÉDIA/MEDIANA DE NO MÍNIMO 28.000 HORAS.
50	pç	REATOR COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO ACOPLADA: PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA 70WATS, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 VOLTS, FREQUÊNCIA DE 60 HERTZ, IGNITOR INTEGRADO, ALTO FATOR DE POTÊNCIA (MAIOR OU IGUAL A 0,92), USO EXTERNO, COM SELO PADRÃO PROCEL INMETRO E ETIQUETA ENCE NORMA NBR 13593, GRAVADA NO REATOR.
500	pç	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETROMAGNÉTICO: CORRENTE ALTERNADA, SEM BASE, COM PLUG PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO DE 220 VOLTS, FREQUÊNCIA 60 HERTZ, POTÊNCIA DE 1000 WATTS, TENSÃO DE ACIONAMENTO DA BOBINA DE TENSÃO 220 VOLTS, ACIONAMENTO SEM RETARDADO; SISTEMA CONSTRUTIVO: ELETROMAGNÉTICO DE CORRENTE ALTERNADA; CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES NA COR CINZA; PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMAS DE REBITES; CONTATOS DE CARGA TIPO NF; CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA; PONTO DE CARGA 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX); DESLIGAMENTO RELAÇÃO 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO; FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -5° C E 50° C.
10	PÇ	FITA AUTO FUSÃO COR PRETA 10M
500	m	Cabo PP 2x1,5mm
50	pç	SUPORTE DE PORCELANA E-27 PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Obs. Aceitação de um determinado lote, pelo município não exime o fornecedor da responsabilidade de fornecer as peças em conformidade com as exigências destas especificações e nem invalida as reclamações, que se possa fazer a respeito da qualidade do material empregado e/fabricação das peças. O referido material destina-se a reposição junto à rede elétrica e de iluminação pública, para o período estimativo de doze (12) meses.		

Destino: Iluminação Pública Urbana e Rural

Credor:

Declaro que a ação de despesa requisitada está prevista no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentária, com saldo de dotação na natureza de despesa no Orçamento do Órgão, bem como devidamente classificada, conforme codificação específica no SIAPC.

Em 15 de Julho de 2016.

Glevando V. M. Heinrich
Matrícula nº 1707396
Emitente

Ubiratan Machado Erthal
Secretário Requisitante

OBSERVAÇÕES

PREFEITO

COPAM

☒ Deferido
☐ Indeferido

Pioravante Batista Ballin
Prefeito

Modalidade:

Data:

Assinatura/Carimbo

Município de São João del-Rei
Walter J. S. Albo
Secretário de Fazenda Adjunto

Req. 1.331- 2016
Proe: 1.336/2016
P.P.: 45/2016