

RUA ALVARO CHAVES

NOTAS:

- 1 - Os acessos não possuem limitações aéreas (verga ou pórtico).
- 2 - Os acessos possuem resistência mínima de 25.000 quilogramas-força.

ACESSO DE VIATURAS DO CBMRS^{1 2}



RUA 19 DE OUTUBRO

ACESSO DE VIATURAS DO CBMRS^{1 2}

PLANTA SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
ESCALA: 1:200

PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO

DATA JUL/2016	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IJUÍ RUA 19 DE OUTUBRO, S/Nº, CENTRO, IJUÍ/RS	
PROJETO	RESPON. TÉCNICO:	
REGISTRO INMETRO Nº 9966	REGISTRO CREA - RS 086527	
 APAG  COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. AV. 21 DE ABRIL, 1268 - B. SÃO GERALDO FONE: (55) 3332-8940/ FAX: (55) 3332-1375 E-mail: apag@terra.com.br CEP.: 98.700 - 000 - IJUÍ/RS		PRANCHA: 07
ESCALA: 1/100		PROPRIETÁRIO DESENHO: <i>Uilian Gutierrez</i>