

## Esclarecimentos Pregão PP nº 25/2022



De [SMODUTRAN](#) em 2022-05-10 15:07

 [Detalhes](#)  [Cabeçalhos](#)

Boa tarde,

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº25/2022, consultado o setor Núcleo Viário, informamos que referente ao Produto dos itens 6 ao 11, a tinta solicitada refere-se a NBR 11702 não sendo esmalte industrial. Referência: Tinta esmalte sintético Suvinil Cor & proteção

Item 16 - Microesferas de vidro, tipo II-A DROP-ON, esferas perfeitas, embalagem com 25 kg. As microesferas devem ser produzidas com vidro incolor de alta qualidade. Não devem alterar nenhuma das características inerentes às tintas de demarcação, não interferindo, portanto no tempo de secagem da mesma, e tampouco modificando os requisitos qualitativos e quantitativos os quais são exigidos. Obrigatoriamente deve atender os parâmetros da norma NBR 16184:2013. A unidade de acondicionamento das microesferas de vidro é o saco de 25 kg. - Foi solicitado 1000 unidades( cada unidade é uma embalagem com 25Kg)

Item 19 - O tubo galvanizado é de 1 polegada e meia com as medidas internas e externas em milímetros(parede mínima de 2,65 mm(48.26 mm externo e 43,00mm interno).

Item 20 - O tubo galvanizado é de 1 e 1/4 polegada com as medidas internas e externas em milímetros(parede mínima de 2,25 mm(48.26 mm externo e 43,00mm interno).

Item 21 - O tubo galvanizado é de 2 polegadas com as medidas internas e externas em milímetros(60.30 mm externo e 55,00mm interno), parede mínima de 3,00mm).

Att,

Ana Paula

--

Assessoria Administrativa

SMODUTRAN (Sec. Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito)

Rua Ernesto Alves, 66 - CENTRO - IJUÍ/RS - CEP:98700-000

(55)3331-6140/6141

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO