




MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



REQUISIÇÃO INTERNA Nº 1280/2014 – SMS

ÓRGÃO.....: 12 – Secretaria Municipal da Saúde

UNIDADE.....: 03 – Coord. Do Fundo Municipal de Saúde – ESTADO

AÇÃO.....: 1.151 – REDESUS RS (SMS)

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO- 10198

COPAM-RECEBIDO

07/10/14

ASS.: 2

10:45h

CÓDIGO PRODUTO	QTDE	UND	DESCRIÇÃO	VALOR
32933	321	Und	Tomadas 10 amperes novo padrão (dupla), usada em caixa condutele, modelo 2P+T Tomada ABNT de 10 A para novos pinos tripolares, que suporte alta temperatura e tensão de até 250V, acabamento liso, com parafusos de fixação.	
32934	206	Und	Tomadas RJ 45 fêmea com conector- Categoria 5E, devendo vir com conector keystone RJ45 cat 5E. Codificação de pinagem em concordância com a norma T568-A, sistema de terminações através de método de inserção rápido, tipo IDC 110, para condutores sólidos de 22 a 26AWG ou similar que garanta o destrancamento máximo de 13mm, conector RJ45 com contatos revestidos em ouro sobre níquel, com espessura mínima de 1,2 microns, corpo em material termoplástico de alto impacto retardante a chama conforme norma UL94 V-0 (inflamante), certificado para categoria 5e conforme norma 568-B.2. Deverá suportar no mínimo 700 ciclos de inserção frontal, resistência de longa duração para o conector RJ45 à corrosão por umidade, temperaturas extremas e fatores ambientais.	
32935	560	Und	Tampa com furo para caixa RJ45 cinza claro- Espelho para tomada RJ45 fêmea.	
21814	7.995	Metro	Cabo LAN cat 5 cor azul Cabo de par trançado não blindado com quatro pares de fios rígidos e compatibilidade total com a norma EIA/TIA 568-B categoria 5e "Power Sum Next". A bitola deverá ser de 24AWG e impedância nominal de 100 ohms, com capa externa em PVC não propagação à chama, apresentando impressa no cabo a certificação UL ou CSA referente a conformidade com a norma ANSI/EIA/TIA 568-B.2, categoria 5e, o nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação e gravação sequencial métrica em sistema de medida internacional. A capa isolante de cada fio deverá seguir a norma de cores do padrão TIA/EIA 568-A.	

OBS: O recebimento dos materiais, análise da qualidade e quantidade será feito pelo técnico em Informática da Secretaria Municipal da Saúde, sr. Erlon Lanot.

DESTINO...: Para as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal da Saúde.

CREDOR....:

IJUÍ-RS, 27 de agosto de 2014.

Márcia Elisa Basso Boniatti
Matrícula 21307-12
Requisitante

Carlos Delmar Freidheim
Matrícula 18119-67
Controle Interno Setorial no Órgão

Alexandra de Freitas Lentz
CPF: 883.613.300-20
Secretária Municipal de Saúde

Observações:

(X) Deferido

() Indeferido

Fioravante Batista Ballin
Prefeito

COPAM

Modalidade:

Data:

Município de Ijuí - Poder Executivo
Walter J. S. Arbo
Secretário da Fazenda Adjunto

Walter Arbo
Secretario Adjunto da Fazenda

Req 2648/2014

PROC. 2337/2014
T.P. 053/2014

28 AGO. 2014