


PLANTA BAIXA  
A: 217,86 m²

NOTAS COMPLEMENTARES	
01	EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC
02	VERIFICAR ANEXOS E PLANTA DE DETALHES PARA INSTALAÇÃO
03	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO EXCLUSIVO DO QUADRO GERAL CONDUTORES - FASE: VERMELHO, PRETO, BRANCO NEUTRO: AZUL TERRA: VERDE NÍVEL DE TENSÃO: 220V/60HZ
04	BARRAIS ANTI-PÂNICO COM INDICAÇÃO DE "SAÍDA"

LEGENDA	
	CD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	CAIXA DE PASSAGEM E TOMADA
	ELETRODUTO 1/2"
	CONDUTOR 2,5mm² - PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO
	EXTINTOR DE ÁGUA = A
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO = ABC
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) = BC
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE
	SAÍDA
	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SAÍDA COM BLOCO AUTÔNOMO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA CONVENCIONAL
	INDICADOR DE ROTA DE FUGA POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL
	AVISO DE PROIBIÇÃO DE FUMAR
	PONTO DE ALARME ACÚSTICO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROLETORES
	HIDRANTE - MANGOTINHO E TOMADA
	DETECTOR DE GÁS E FUMAÇA
	AVISO DE PROIBIÇÃO DE FUMAR
	BARRA ANTI-PÂNICO
	CENTRAL DE ALARME

## LOCALIZAÇÃO




## MUNICÍPIO DE JUI

PROPRIETÁRIO

AUTOR


NELSON COPETTI  
SECRETÁRIO DE GOVERNO



TIAGO STUM MARDER  
ENG. CIVIL  
CREA/Rs 131.598

HENRIQUE QUATRIN OLIVEIRA  
ENG. ELETRICISTA  
CREA/Rs 182.067

PROJETO:	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
OBRA:	SEDE DO BAIRRO COLONIAL
LOCAL:	RUA DIONÍSIO DE MARCHI ESQUINA CARLOS CATANI
ESPECIFICAÇÕES:	PLANTA BAIXA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

 Efisul eficiência energética		EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.	
CREA-RS 161160		ÁREA CONSTRUIDA: 217,86 m²	
Rua do Comércio, 1797 - Ijuí - RS		ESCALA: 1:100	
CEP 98700-000		DATA: JULHO/2013	
efisul@efisul.com.br Tel: 55-3332-6913		PRANCHA	
		01/02	