



NOTAS COMPLEMENTARES	
01	EXTINTORES DE INCÊNDIO TIPO ABC
02	VERIFICAR ANEXOS E PLANTA DE DETALHES PARA INSTALAÇÃO
03	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DEVERÁ POSSUIR CIRCUITO EXCLUSIVO DO QUADRO GERAL. CONDUITORES - FASE: VERMELHO, PRETO, BRANCO. NÍVEL DE TENSÃO: 220V/60Hz
04	BARREAS ANTIPÂNICO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA*


LEGENDA	
	CD - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	CAIXA DE PASSAGEM E TOMADA
	ELETRÓDUTO 1/2"
	CONDUTOR 2,5mm² - PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO
	EXTINTOR DE ÁGUA = A
	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO = ABC
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2) = BC
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE
	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONVENCIONAL
	INDICADOR DE ROTA DE FUGA
	POSICÃO MAIS FAVORÁVEL
	AVISO DE PROIBIÇÃO DE FUMAR
	PONTO DE ALARME ACÚSTICO
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM DOIS PROJETORES
	HIDRANTE - MANGOTINHO E TOMADA
	DETECTOR DE GÁS E FUMAÇA
	AVISO DE PROIBIÇÃO DE FUMAR
	BARRA ANTIPÂNICO
	CENTRAL DE ALARME

LOCALIZAÇÃO



MUNICÍPIO DE IJUÍ

PROPRIETÁRIO	AUTOR
NELSON COPETTI SECRETÁRIO DE GOVERNO	TIAGO STUM MARDER ENG. CIVIL CREA/RS 131.598
PROJETO: PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	
OBRA: SEDE BAIRRO FERROVIÁRIO	
LOCAL: RUA FRANCISCO BRUM Nº 26	
ESPECIFICAÇÕES: PLANTA BAIXA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	



NELSON COPETTI
SECRETÁRIO DE GOVERNO

HENRIQUE QUATRIN OLIVEIRA
ENG. ELETRICISTA
CREA/RS 182.067

EFISUL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA. CREA-RS 16.1160 Rua do Comércio, 1797 - Ijuí - RS CEP 98700-000 efisul@efisul.com.br Tel: 55-3332-6913	ÁREA CONSTRUIDA: 284,33 m² ESCALA: 1:100 DATA: JULHO/2013	PRANCHA 01/01
---	---	------------------