



QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO Nº TIPO	TENSÃO (V)	POTÊNCIA QDTE X POT (W)	TOTAL (W)	CORRENTE (A)	SEÇÃO DE CONDUTORES (mm2)	DISJUNTOR	FASES
6-ILUMINAC	220	9x400	3600	16,36	2,50	20	C

MUNICÍPIO DE IUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BRUNO AMORIM COSTA JUNIOR 116 - CENTRO DE IUI / FONE 3378 - 10044

Projeto: E.M.I DALVA WEIMANN
Obras: SERVIÇOS DIVERSOS
Local: RUA CAROLINO RAIMUN, S/N, BAIRRO INDUSTRIAL
Especificações: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Escala: 1:100
Data: JULHO/2013